



Dodatečné informace č. 2

Veřejná zakázka	„Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání – ZŠ Kovářov – stavební práce“
Zadavatel	Obec Kovářov
Adresa:	Kovářov 63, Kovářov, PSČ: 398 55
IČO:	002 49 777

Zadavatel v souladu s podmínkami uvedenými o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje následující dodatečné informace na akci:

„Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání – ZŠ Kovářov – stavební práce“

Zadavatel obdržel dodatečné níže uvedené informace:

Dotaz účastníka č 1 – odpovědi zadavatele jsou vepsány modrou barvou:

Ve výkazech výměr chybí dodávka závěsných WC včetně sedátka – 3x invalidní a 6x obyčejných, u montážního prvku pro WC chybí ovládací tlačítka. Jaké bude ovládací tlačítka u invalidního WC – klasické nebo s oddáleným ovládním.

Ve výkazu výměr byla doplněna dodávka závěsných WC včetně sedátka – 6x WC obyčejné, 3x WC invalidní. Pro montážní prvky byla doplněna tlačítka - všechna klasická 9 ks.

V kuchyňce bude provedena demontáž všech umyvadel tj. 4 ks. V dodávce umyvadel chybí dodávka umyvadla do kuchyňky nebo jeho zpětná montáž pokud by mělo být použito stávající.

Ve výkazu výměr byla doplněna dodávka nového umyvadla pro cvičnou kuchyňku.

Prosíme o upřesnění a doplnění výkazů.

Zadavatel upravil výkaz výměr.

Dotaz účastníka č 2 – odpovědi zadavatele jsou vepsány modrou barvou:

Dobrý den,

Prosím o zaslání následujících dotazů k VZ:

1. V technické zprávě a PD je pro zajištění bezbariérovosti ZŠ uvažováno s používáním schodolezu. Ve VV toto zařízení není uvedeno. Bude dodávkou této akce?
Schodolez nebude součástí dodávky.
2. Otopná tělesa dle PD jsou uvažována s profilovanou plochou. Ve výkaze výměr jsou uvedena tělesa s hladkou plochou - PLAN (kromě položky č. 111). Prosíme o upřesnění jaká tělesa mají být použita.
Popis otopných těles byl ve výkazu výměr upraven podle projektové dokumentace – tj. s profilovanou čelní plochou, zároveň byl v souladu s PD v jednotlivých položkách upřesněn způsob napojení.



3. Dlažba rampy u krytého závětrí je dle PD z dlažby typu TERACO. Ve výkaze výměr je uvedena dlažba schodovka cihelná 300x240x14 mm. Tato dlažba se používá na okraj schodu a ne na celou plochu. V případě požadavku na tuto dlažbu by musela k této dlaždici být použita ještě obyčejná dlaždice.

Prosíme o upřesnění, jaká dlažba má být použita.

Dlažba bude použita v souladu s projektovou dokumentací tj. typ TERACO s protiskluzovou úpravou. Byl opraven popis položky ve výkazu výměr.

Poznámka: u rampy se jedná o rekonstrukci vchodové části navazující na nové terénní úpravy, přesné rozměry jednotlivých desek včetně jejich finální úpravy není možné přesně specifikovat a budou řešeny na stavbě podle skutečnosti, v rozpočtu jsou proto uvedeny souhrnně pod jednou položkou.

Zadavatel upravil výkaz výměr. Doplněné nebo opravované položky jsou označené barevně.

Na základě uveřejnění dodatečných informací se zadavatel rozhodl pro prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 26.02.2020 do 13:00 hod.

Termín otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne dne 26.02.2020 od 13:00 hod.

V Kovářově dne 14.02.2020

.....
Pavel Hroch, starosta obce Kovářov
vz. Ing. Michal Novák, MINOS CB s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Opravený VV.xlsx